



Bergs kommun
Bierjen tjjelte



**HÄRJEDALENS
KOMMUN**
HERJEDAELIEN TJJELTE

Checklista täthetskontroll av slamavskiljare

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att en ny avloppsanläggning förlorar sin funktion. Undersökningen kräver att slamavskiljaren töms på avloppsvatten för att sedan fyllas på med vatten från exempelvis trädgårdslangen. Efter undersökningen ska slamavskiljaren tömmas igen och eventuella skador noteras. Kom ihåg att fotografera insidan av slamavskiljaren.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation (2 bilder) ska skickas in till:

- Insändes via epost: mob@berg.se

- Eller postas till: Medborgarhuset
Miljö- och byggförvaltningen
842 80 SVEG

Punkter försedda med texten: **(BILD)** ska fotodokumenteras.

Fält försedda med * är obligatoriska.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning *
<input type="text"/>

Uppgifter om slamavskiljare

Ange våtvoly m	Ange antal kammare
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Om möjligt, ange fabrikat	Ange ålder
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontroll i fält

Är samtliga lock hela och barnsäkra? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar <input type="text"/>
Finns funktionellt T-rör på utgående rör? (BILD) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar <input type="text"/>

Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant

Ange mått och tidpunkt för första mätningen *
<input type="text"/>

Efter 8 timmar tas ett andra mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant

(OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage)

Ange mått och tidpunkt för andra mätningen *
<input type="text"/>



Bergs kommun
Bierjen tjielte



HÄRJEDALENS
KOMMUN
HERJEDAELIEN TJIELTE

Checklista täthetskontroll av slamavskiljare

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Töm slamavskiljaren och skölj rent. Ta en bild! (BILD)

Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar <input type="text"/>
Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar <input type="text"/>
Har brunnen börjat söndervittra? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar <input type="text"/>

Slamavskiljaren ska återfyllas till avloppsroret för att undvika skador och slamflykt

Övrigt

Övriga kommentarer <input type="text"/>

Härmed intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.

Det är bygg- och miljöavdelningen som i slutändan bedömer om avloppsanläggningen lever upp till dagens lagkrav.

Underskrift fastighetsägare *

Ort och datum <input type="text"/>
--

Underskrift fastighetsägare *

Underskrift (Om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)

Ort och datum <input type="text"/>
--

Underskrift